

**Empfehlung
des „Landesinstallateurausschuss Hessen“
zur Mindestausstattung der vom Installationsunternehmen vorzuhaltenden
Werkstatt oder des Werkstattwagens**

-Gas-Installation-

- **Werkzeuge und Messgeräte**
 - Kombinationsprüfgerät für die Vor- und Hauptprüfung der Gas-Leitung
 - Abgasmessgerät
 - Messgerät zur Düsendruckeinstellung (z.B. U-Rohr bis 50 mbar)
 - Tauspiegel
 - Sprühflasche mit Prüfmittel, Gaslecksuch- und Ersatzflasche
 - Werkbank mit Schraubstock
 - Transportabler Rohrbock
 - EX-Taschenlampe
 - Gaszähler – Prüflehre
 - Lötgarnitur
 - Werkzeuggarnitur zur Verarbeitung von einem für Deutschland zugelassenen Rohrsystem in der Gas-Installation
 - Gewindeschneidewerkzeug DN 15 – DN 50
 - Überbrückungsleitung nach DIN 46440 (16 mm² und/oder 25 mm²)
- **Vorschriften** (jeweils in der gültigen und vollständigen Fassung)
 - DVGW-Arbeitsblätter
 - G 600 – Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI
 - G 624 – Nachträgliches Abdichten von Gas-Leitungen
 - G459/I – Gas-Hausanschlüsse
 - GW 2 – Verbinden von Kupferrohren für die Gas- und Trinkwasser-Installationen innerhalb von Grundstücken und Gebäuden
 - Unfallverhütungsvorschriften
 - BGV A 1 – Allgemeine Vorschriften
 - BGV A 5 – Erste Hilfe
 - C 22 – Bauarbeiten
 - BGV D 2 – Arbeiten an Gasleitungen
 - Verordnungen
 - Landes – Bauordnung
 - Landes-Feuerungsverordnung mit Ausführungsanweisung
 - Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV)
 - Technische Anschlussbedingungen des Versorgungsunternehmens